



Comune di Rho

Class. 6.10.0  
Fasc.  
PEC



## Assessorato

Lavori Pubblici Edifici, Protezione Civile, Innovazione e Smart City, Illuminazione Pubblica

### Emiliana Brognoli

Assessore

Al Consigliere Stefano Giussani

Al Consigliere Christian Colombo

Al Consigliere Andrea Recalcati

Al Consigliere Claudio Scarlino

Al Consigliere Uberto Re

Al Consigliere Daniele Paggiaro

Al Consigliere Gaspare Rizzo

Al Consigliere Marco Tizzoni

Al Consigliere Dario Re

p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco

Alla Segreteria Generale

Rho, 27 Maggio 2025

Oggetto: Riscontro all'interrogazione urgente avente ad oggetto: *"Presunto principio d'incendio alle scuole medie Manzoni di Rho"*

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, protocollo n. 30596/2025, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti.

Nella mattinata di martedì 30 aprile 2025, presso un'aula della Scuola Secondaria di I grado "Alessandro Manzoni" – classe 3D, primo piano – è stato avvertito un forte odore di bruciato. La Dirigenza scolastica ha applicato con prontezza le procedure di emergenza previste dal Piano di evacuazione, al fine di garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico.

Sono immediatamente intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e il personale elettricista del Comune, Area 3 – Manutenzioni. Gli accertamenti effettuati hanno escluso il verificarsi di un principio di

**Assessorato**

Lavori Pubblici Edifici, Protezione Civile,  
Innovazione e Smart City, Illuminazione  
Pubblica

incendio. È stato invece rilevato un surriscaldamento localizzato di un condensatore all'interno di una plafoniera, verosimilmente dovuto a un guasto elettrico del componente.

Il personale elettricista incaricato dal Comune è intervenuto tempestivamente, rimuovendo il componente guasto e procedendo alla sua sostituzione. Al termine dell'intervento è stata verificata l'assenza di rischi residui e autorizzato il rientro degli alunni e del personale all'interno del plesso.

Si coglie l'occasione per ribadire che l'Amministrazione comunale è costantemente impegnata nella manutenzione ordinaria e, compatibilmente con le risorse disponibili, anche straordinaria degli edifici scolastici di competenza, con particolare attenzione alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'utenza.

Il tempestivo intervento e la piena collaborazione tra scuola, forze dell'ordine e uffici tecnici comunali hanno consentito di gestire l'evento in modo corretto e in totale sicurezza.

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

L'Assessore Lavori Pubblici Edifici

Emiliana Brognoli