

AFFIDAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CASE COMUNALI LARGO ROMA 1/3 - COMUNE DI PREGNANA MILANESE - LAVORI A CORPO - CIG 9535306F6C .

FAQ AL 18.01.2023

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
<p>In sede di Sub.criterio A.1 si richiede se l'unità di misura delle batterie di accumulo dell'impianto fotovoltaico di cui si richiede l'offerta di installazione sia l' accumulo espresso in kwh - e non la potenza espressa in kw come indicato nel bando - e, di conseguenza, se i punti vengano assegnati in ragione di un punto ogni 10 kwh fino a un massimo di 11 punti (da cui emergerebbe una capacità di 110 kwh francamente eccessiva per l'intervento da eseguirsi) oppure in maniera diversa.</p>	<p>Il criterio è da intendersi riferito alla capacità di accumulo espressa in KWh. Il massimale a 110 kWh è corretto, considerando un impianto fotovoltaico di 72 kW e il fatto che l'Appaltatore potrebbe implementare ulteriormente tale potenza.</p>