

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISCALDAMENTO o Numero	giorni attivazione	Note
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	125,00	180	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ1 ex uff. Ferrari, canc. arch	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ1 ex uff. Ferrari, canc. arch	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,13	UFFICI ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	3,00	3,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ2 ex uff. Roccia , Volon giu	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ2 ex uff. Roccia , Volon giu	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	3,00	3,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ3 ex uff. Bellesi, canc pen	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ3 ex uff. Bellesi, canc pen	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ4 ex uff. giud coord	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ4 ex uff. giud coord	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ 5 ex cancelleria civile 1 e 2	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ 5 ex cancelleria civile 1 e 2	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ 6 ex esecuz civile 1°p e 2°p	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Ex Tribunale V. MM di Belfiore, 12 - CDZ 6 ex esecuz civile 1°p e 2°p	Ex Tribunale V. Martiri di Belfiore,12	UFFICI ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
INPS -ASL V. Cadorna 32	INPS ASL V. Cadorna 32	UFFICI ALTRO	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	205,00	180	
Palestra V. Alessandria	CT Palestra V. Alessandria, 2	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	125,00	360	
Palestra V. Alessandria	Palestra V. Alessandria,2	SPORT	Aerotermi riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	4,00	4,00	180	
Palestra V. Alessandria	Palestra V. Alessandria, 2	SPORT	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	3,00	3,00	180	
Centro Anziani Stella Polare V. Buon Gesù, 17	CT Palestra V. Alessandria, 2	SERV SOCIALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	75,00	180	
Centro Anziani Stella Polare V. Buon Gesù, 17	Cortile Pales V. Alessandria, 2	SERV SOCIALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	1,00	30,00	120	
Centro Anziani Stella Polare V. Buon Gesù, 17	Centro Anziani Stella Polare V. Buon Gesù, 17	SERV SOCIALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	15,00	15,00	300	
Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	CT Palestra V. Alessandria, 2	UFFICI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	50,00	180	
Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	Cortile Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	UFFICI COMUNALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	1,00	44,20	120	
Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	UFFICI COMUNALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	18,00	18,00	300	
Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21 CED	Cortile Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND 360gg	I+E	En El	2,00	2,00	360	
Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21 CED	CED Serv Sociali V. Buon Gesù, 19 -21	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND 360gg	I+E	En El	2,00	2,00	360	
Palazzo del Lavoro V. Villafranca	Palazzo Lavoro V. Villafranca, 8	UFFICI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	75,00	180	
Palazzo del Lavoro V. Villafranca	Cortile Pales V. Alessandria, 2	UFFICI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	1,00	51,30	120	
Palazzo del Lavoro V. Villafranca AFOL	Uffici AFOL V. Villafranca,8	UFFICI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	16,00	16,00	300	
Palazzo del Lavoro V. Villafranca Scuola Fond Clerici	Fondaz Clerici (scuola P1°) V. Villafranca,8	UFFICI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	5,00	5,00	300	
Uff Servizi alla Persona V. De Amicis RISC.	Uff Serv Persona V. De Amicis,10	UFFICI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	50,00	180	
Municipio P.zza Visconti, 23 RISC.	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	500,00	180	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Serv informativo	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Serv informativo	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.1	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.1	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.1	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.1	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.2	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Unità Over Cond Rem	NP.CMO.01.00.0008	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.2	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Unità Over Cond Rem	NP.CMO.01.00.0008	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.2 Split Emergenza	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 C.E.D.2 Split Emergenza	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Sindaco e Vice Sindaco	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	11,20	120	

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISC/CLIM o Numero	giorni attivazione	Note
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Sindaco e Vice Sindaco	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Split	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Sala consigliere	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	11,20	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Sala consigliere	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Sala consigliere	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	11,20	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Sala consigliere	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Segreteria Sindaco	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Segreteria Sindaco	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Direttore generale	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Direttore generale	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Protocollo Municipio	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. Protocollo Municipio	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. elettorale	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 Uff. elettorale	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 CDZ 2° piano Uff Sud Ovest	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	COND	E	En El	1,00	33,50	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 CDZ 2° piano Uff Sud Ovest	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Split	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	6,00	6,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 CDZ 2° piano Uff Nord	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	COND	E	En El	1,00	33,50	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 CDZ 2° piano Uff Nord	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Split	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	8,00	8,00	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 CDZ 2° piano Uff Sud Est	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	Climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	COND	E	En El	1,00	33,50	120	
Municipio P.zza Visconti, 23 CDZ 2° piano Uff Sud Est	Municipio P.zza Visconti, 23	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Split	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	7,00	7,00	120	
Centro Disabili V. Cividale	Centro Disabili V. Cividale, 2	SERV SOCIALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	87,00	360	
Centro Disabili V. Cividale	Centro Disabili V. Cividale, 2	SERV SOCIALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	1,00	37,00	120	
Centro Disabili V. Cividale	Centro Disabili V. Cividale, 2	SERV SOCIALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	21,00	21,00	300	
Centro Disabili V. Cividale palestrina p-1	Centro Disabili V. Cividale, 2	SERV SOCIALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	RISC + COND	I+E	En El	2,00	2,00	300	
Centro Disabili V. Cividale palestrina p-1	Centro Disabili V. Cividale, 2	SERV SOCIALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	2,00	2,00	300	
Servizio "Casa ITACA" V. Magenta, 2	Casa ITACA V. Magenta, 2	SERV SOCIALI	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	60,10	360	
Campo Sport V. Cadorna Nuovi spogliatoi	Campo V. Cadorna CT nuovi spogliatoi	SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	300,00	360	
Campo Sport V. Cadorna Nuovi spogliatoi	Campo V. Cadorna nuovi spogliatoi	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	3,00	4,00	360	
Campo Sport V. De Gasperi Spogliatoi tribune	Campo V. De Gasperi	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	35,00	360	
Campo Sport V. De Gasperi Spogliatoi tribune	Campo V. De Gasperi	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	2,00	2,00	360	
Campo Sport V. De Gasperi Spogliatoi lato strada	Campo V. De Gasperi	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	50,00	360	
Campo Sport V. De Gasperi Spogliatoi lato strada	Campo V. De Gasperi	SPORT	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	13,00	13,00	180	
Campo Sport V. De Gasperi Campi Padel	Campo V. De Gasperi	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	250,00	180	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Campo Sport V. De Gasperi Campi Padel - Spogliatoi e Bar	Campo V. De Gasperi	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	3,00	3,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Spogliatoi pista ciclistica V. Labriola	Spogliatoi V. Labriola	SPORT	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Campo Sport. V. Pirandello	Campo V. Pirandello	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	85,00	360	impianto da realizzazre attivazione prevista 01/01/2026
Campo Sport. V. Pirandello	Campo V. Pirandello	SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	85,00	360	impianto in funzione prevista dismissione 01/01/2026
Campo Sport. V. Pirandello	Campo V. Pirandello	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	
Campo Sport. V. Pirandello ACS	Campo V. Pirandello	SPORT	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Campo Sport. V. Pirandello Bar	Campo V. Pirandello Bar	ALTRO	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Campo Sport. V. Sirtori	Campo V. Sirtori	SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	115,60	360	
Campo Sport V. Sirtori Bar	Bar Campo V. Sirtori	ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	RISC + COND	I+E	En El	1,00	1,00	300	
Campo Sport V. Sirtori Bar	Bar Campo V. Sirtori	ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	1,00	1,00	300	
Palestra Molinello V. Trecate	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	350,00	360	
Palestra Molinello V. Trecate U.T.A. 1 EST	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	
Palestra Molinello V. Trecate U.T.A. 2 OVEST	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	
Palestra Molinello V. Trecate U.T.A. spogliatoi 1	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISC/CLIM o Numero	giorni attivazione	Note
Palestra Molinello V. Trecate U.T.A. spogliatoi 2	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Palestra Molinello V. Trecate U.T.A. spogliatoi 3	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Palestra Molinello V. Trecate U.T.A. spogliatoi 4	Palestra Molinello V. Trecate	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Nuova Palestra Basket Molinello V. Trecate	Nuova Palestra Molinello V. Trecate, 52	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	300,00	180	
Nuova Palestra Basket Molinello	Nuova Palestra Molinello V. Trecate, 52	SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Spogliatoi Rugby V. Trecate	Spogl. Rugby V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	200,00	360	
Spogliatoi Rugby V. Trecate UTA VMC Spogliatoi 1 e 2	Spogl. Rugby V. Trecate	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Spogliatoi Rugby V. Trecate UTA VMC Spogliatoi 3 e 4	Spogl. Rugby V. Trecate	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Spogliatoi Baseball V. Trecate .	Spogl. Baseball V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	90,00	360	
Spogliatoi Baseball V. Trecate	Spogl. Baseball V. Trecate	SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	impianto non in utilizzo
Campi Tennis A Molinello V. Trecate	Campi tennis A Molinello V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	525,00	180	
Campi Tennis A Molinello V. Trecate	Campi tennis A Molinello V. Trecate	SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	
Campi Tennis B Molinello V. Trecate	Campi tennis B Molinello V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	525,00	180	
Campi Tennis B Molinello V. Trecate	Campi tennis B Molinello V. Trecate	SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	
Spogliatoi Tennis Molinello V. Trecate	Spogliatoi Campi tennis Molinello V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	50,00	360	
Spogl AC Mazzo V. Ospiate	Spogl AC Mazzo V. Ospiate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	50,00	360	
Nido V. S Martino Cucina per UTA	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	RISC + COND	I+E	En EI	1,00	63,5/56,0	300	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Cucina	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	VMC	I+E	En EI	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Cucina	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En EI	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 1 Cucina	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	RISC + COND	I+E	En EI	1,00	25,0/22,4	300	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 1 Spogliatoi	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	U.I. VRV Split	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En EI	3,00	3,00	300	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 1	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En EI	2,00	2,00	300	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 1	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	VMC	I+E	En EI	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 1	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En EI	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 2-3 Co-Working	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	RISC + COND	I+E	En EI	1,00	37,5/33,5	300	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 2-3 Co-Working	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En EI	10,00	10,00	300	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 2-3 Co-Working	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	VMC	I+E	En EI	2,00	2,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido V. S Martino Atelier 2-3 Co-Working	Nido V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En EI	3,00	3,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista maggio 2026
Nido e Materna V. A Moro	Materna Nido V. A Moro	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	105,00	180	
Nido e Materna V. A Moro	Materna Nido V. A Moro	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	ACS	I+E	A2ACS	1,00	150,00	360	
Nido e Materna V. Togliatti	Materna Nido V. Togliatti	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	232,60	360	
Nido e Materna V. Togliatti mensa e cucina materna	Materna Nido V. Togliatti	SCUOLE INFANZIA	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	7,00	7,00	180	
Nido e Materna V. Togliatti	Materna Nido V. Togliatti	SCUOLE INFANZIA	Convettori	NP.CMO.01.00.0013	RISC	I	da CT	70,00	70,00	180	
Nido e Materna Elementare V. Deledda	Materna Nido V. Deledda	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	600,00	360	
Elementare V. Deledda	Elementare V. Deledda Cucina	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Elementare V. Deledda	Elementare V. Deledda Palestra	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Aerotermi riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	4,00	4,00	180	
Elementare V. Deledda	fancoil ex Segreteria e bidelleria	SCUOLE PRIMARIE	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	8,00	8,00	180	
Materna V. dei Ronchi	Materna V. Dei Ronchi	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	236,00	180	
Materna V. Meda	Materna V. Meda	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	200,00	360	
Materna V. Del Gerolo	Materna Del Gerolo	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	200,00	180	
Materna V. Del Gerolo	Materna Del Gerolo	SCUOLE INFANZIA	Bollitore a GAS	NP.CMO.01.00.0004	ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISC/COND o Numero	giorni attivazione	Note
Elementare V. S. Giorgio	Elementare V. S. Giorgio	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	100,00	360	
Elementare V. S. Giorgio	Elementare V. S. Giorgio	SCUOLE PRIMARIE SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	VMC	I+E	da CT	4,00	4,00	360	
Elementare V. Buozzi	Elementare V. Buozzi	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	115,00	180	
Elementare V. Chiminello	Elementare V. Chiminello	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	480,00	360	
Elementare V. Chiminello Palestra	Elementare V. Chiminello	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Aerotermini riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	4,00	4,00	180	
Elementare V. Dalmazia	Elementare V. Dalmazia	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	207,20	180	impianto in funzione prevista dismissione 01/01/2026
Elementare V. Dalmazia Palestra	Elementare V. Dalmazia	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Aerotermini riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	3,00	3,00	180	impianto in funzione prevista dismissione 01/01/2026
Elementare Sante Zennaro nuova V. don G Bianchi	Elementare Sante Zennaro nuova	SCUOLE PRIMARIE SPORT	PdC	NP.CMO.01.00.0007	RISC + COND	I+E	En EI	3,00	3 x 27,1/26,0	300	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Elementare Sante Zennaro nuova V. don G Bianchi	Elementare Sante Zennaro nuova	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En EI	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Elementare Sante Zennaro nuova V. don G Bianchi	Elementare Sante Zennaro nuova	SCUOLE PRIMARIE SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	7,00	7,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Elementare Sante Zennaro nuova V. don G Bianchi	Elementare Sante Zennaro nuova	SCUOLE PRIMARIE	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	19,00	19,00	300	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano	Elementare V. Mazzo	SCUOLE PRIMARIE SEC 1° SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	410,00	180	
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano	Elementare V. Mazzo	SCUOLE PRIMARIE SEC 1° SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	ACS	I+E	NET	1,00	65,00	360	
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano P-1 VMC	Elementare V. Mazzo	SCUOLE PRIMARIE SEC 1° SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	VMC	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano Piano -1	Elementare V. Mazzo	SCUOLE PRIMARIE SEC 1° SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	VMC	I+E	da CT	2,00	2,00	360	
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano Palestra	Elementare V. Mazzo	SCUOLE PRIMARIE SEC 1° SPORT	Aerotermini riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	4,00	4,00	180	
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano	Elementare V. Mazzo	SCUOLE PRIMARIE	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	2,00	2,00	180	
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano Mensa	Elementare V. Mazzo mensa	SCUOLE PRIMARIE SEC 1°	PdC	NP.CMO.01.00.0007	RISC + COND	I+E	En EI	1,00	16,0/11,2	300	impianto in realizzazione attivazione prevista 15/10/2026
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano Mensa	Elementare V. Mazzo mensa	SCUOLE PRIMARIE SEC 1°	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista 15/10/2026
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano Mensa	Elementare V. Mazzo mensa	SCUOLE PRIMARIE SEC 1°	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En EI	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista 15/10/2026
Elementare V. Mazzo e Media V. Terrazzano Mensa	Elementare V. Mazzo mensa	SCUOLE PRIMARIE SEC 1°	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	11,00	11,00	300	impianto in realizzazione attivazione prevista 15/10/2026
Elementare V. Sartirana	Elementare V. Sartirana	SCUOLE PRIMARIE SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	488,40	180	
Elementare V. Castellazzo	Elementare V. Castellazzo	SCUOLE PRIMARIE SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	578,00	180	
Elementare V. Castellazzo	Elementare V. Castellazzo	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Bollitore a GAS	NP.CMO.01.00.0004	ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Elementare V. Castellazzo Palestra	Elementare V. Castellazzo	SCUOLE PRIMARIE SPORT	Aerotermini riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	3,00	3,00	180	
Elementare V. Verbania e C.P.F. Lucernate	Elementare V. Verbania e C.P.F. Lucernate	SCUOLE PRIMARIE SPORT / ALTRO	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	552,80	360	
Elementare V. Verbania Palestra	Elementare V. Verbania	SCUOLE PRIMARIE SPORT / ALTRO	Aerotermini riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	6,00	6,00	180	
C.P.F. Lucernate V. G. Cesare Teatro	C.P.F. Lucernate V. G. Cesare	ALTRO	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
C.P.F. Lucernate V. G. Cesare P1° e P2°	C.P.F. Lucernate V. G. Cesare	ALTRO	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	31,00	31,00	180	
Media V. Di Giacomo	Media V. S. Di Giacomo	SCUOLE SEC 1° SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	414,80	360	
Media V. Di Giacomo Segreteria e Uff Dirigente	Media V. S. Di Giacomo	SCUOLE SEC 1°	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En EI	1,00	1,00	120	
Media V. Di Giacomo Segreteria e Uff Dirigente	Media V. S. Di Giacomo	SCUOLE SEC 1°	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En EI	3,00	3,00	120	
Media V. Di Giacomo Segreteria e Uff DSGA	Media V. S. Di Giacomo	SCUOLE SEC 1°	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En EI	1,00	1,00	120	
Media V. Di Giacomo Segreteria e Uff DSGA	Media V. S. Di Giacomo	SCUOLE SEC 1°	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En EI	2,00	2,00	120	

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISC/CLIM o Numero	giorni attivazione	Note
Media V. Di Giacomo Palestra	Media V. S. Di Giacomo Palestra	SCUOLE SEC 1° SPORT / ALTRO	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Media V. B. D'Este e SERCOP	Media V. B. D'Este	SCUOLE SEC 1° SPORT / ALTRO	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	523,00	360	
Media V. B. D'Este mensa piano -1	Media V. B. D'Este	SCUOLE SEC 1°	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	impianto non in utilizzo
media V. T. Grossi	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1° SPORT / ALTRO	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	350,00	360	
Media V. T. Grossi Segreteria	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1°	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Media V. T. Grossi Segreteria	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1°	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Media V. T. Grossi Segreteria e Uff DSGA	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1°	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Media V. T. Grossi Segreteria e Uff DSGA	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1°	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Media V. T. Grossi Vice presidenza e presidenza	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1°	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Media V. T. Grossi Vice presidenza e presidenza	Media V. T. Grossi	SCUOLE SEC 1°	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
Spogliatoi Falegnameria e Reparti V. Bersaglio	V. Bersaglio, 5 CT	SEDI COMUNALI	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	100,00	180	
Uffici Economato e Reparti LL.PP. V. Bersaglio	V. Bersaglio, 5 Uffici Economato	SEDI COMUNALI	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC	I	GAS	1,00	1,00	180	
Magazzino Economato V. Bersaglio	V. Bersaglio, 5 Magazzino Economato	SEDI COMUNALI	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	69,80	180	impianto da realizzazre attivazione prevista 01/01/2026
Magazzino Economato V. Bersaglio	V. Bersaglio, 5 Magazzino Economato	SEDI COMUNALI	Aerotermi riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	impianto da realizzazre attivazione prevista 01/01/2026
V. Bersaglio Uffici Economato ed ex SET	V. Bersaglio, 5	SEDI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
V. Bersaglio Uffici Economato ed ex SET / cantoniere	V. Bersaglio, 5	SEDI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	3,00	3,00	120	
V. Bersaglio Uffici LL.PP. / personale	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
V. Bersaglio Uffici LL.PP. / personale	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	3,00	3,00	120	
V. Bersaglio Uffici personale	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
V. Bersaglio Uffici personale	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	4,00	4,00	120	
Uffici LL.PP. / personale V. Bersaglio	V. Bersaglio, 5 Uffici personale	UFFICI COMUNALI	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Archivio Comunale Via Bersaglio	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	RISC + COND	I+E	En El	1,00	37,7/37,7	300	
Archivio Comunale Via Bersaglio	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	VMC	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Archivio Comunale Via Bersaglio	V. Bersaglio, 5	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	3,00	3,00	300	
Uffici V. Marsala	V.Marsala 19	UFFICI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	105,00	180	
Uffici V. Marsala	V. Marsala 19 copertura	UFFICI COMUNALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	2,00	2 X 51,4	120	
Uffici V. Marsala	V.Marsala 19	UFFICI COMUNALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	48,00	48,00	300	
Auditorium V. Meda	Auditorium V. Meda	SEDI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	250,00	180	
Auditorium V. Meda	Auditorium V. Meda	SEDI COMUNALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Auditorium V. Meda Sala rossa	Auditorium V. Meda	SEDI COMUNALI	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Auditorium V. Meda Sala verde hop cafe	Auditorium V. Meda	SEDI COMUNALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	6,00	6,00	300	
Sala Regia Auditorium CDZ	Auditorium V. Meda	SEDI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Sala Regia Auditorium CDZ	Auditorium V. Meda	SEDI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
CentRho Piazza S.Vittore 22	Piazza S.Vittore 22	UFFICI COMUNALI	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	64,30	180	
CentRho Piazza S.Vittore sala Riunioni 1°P	Piazza S.Vittore 22	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	2,00	2,00	120	
CentRho Piazza S.Vittore sala Riunioni 1°P	Piazza S.Vittore 23	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	4,00	4,00	120	
CentRho Piazza S.Vittore mediateca P-1	Piazza S.Vittore 24	UFFICI COMUNALI	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
C.A.G. "Nuvola Rossa" V Trecate	C.A.G. "Nuvola Rossa" Molinello V. Trecate	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	35,00	360	
Villa Burba Corso Europa 291	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	500,00	180	
Villa Burba ala ovest cultura informagiovani	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	1,00	26,00	120	
Villa Burba ala ovest cultura informagiovani	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	4,00	4,00	300	
Villa Burba ala ovest uff scuola - nido	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Villa Burba ala ovest uff scuola - nido	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Villa Burba ala ovest uff resp servizio	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Villa Burba ala ovest uff resp servizio	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Villa Burba ala ovest uff funzionario	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISC + COND o Numero	giorni attivazione	Note
Villa Burba ala ovest uff funzionario	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Villa Burba ala est Biblioteca ragazzi	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	22,40	120	
Villa Burba ala est Biblioteca ragazzi	Villa Burba Corso Europa	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Split	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	4,00	4,00	120	
Villa Burba ala est sale Bar	Villa Burba Corso Europa	ALTRO	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	22,40	120	
Villa Burba ala est sale Bar	Villa Burba Corso Europa	ALTRO	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	COND	E	da CT	1,00	1,00	120	
Corte Rustica area espositiva e salone 1°p	Corte Rustica Corso Europa 293	SEDI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	99,80	180	
Corte Rustica area espositiva e salone 1°p	Corso Europa 293	SEDI COMUNALI	Gruppo Frigo	NP.CMO.01.00.0007	COND	E	En El	2,00	2 X 45,8	120	
Corte Rustica salone 1°p	Corso Europa 293	SEDI COMUNALI	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	
Corte Rustica area espositiva e salone 1°p	Corso Europa 293	SEDI COMUNALI	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC + COND	I+E	da CT	73,00	73,00	300	
Farmacia e Centro di Quartiere P.za Chiesa Terrazzano	Piazza Chiesa Terrazzano 20	ALTRO	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC	I	GAS	1,00	1,00	180	
Farmacia e Centro di Quartiere P.za Chiesa Terrazzano PT e1°P	Piazza Chiesa Terrazzano 20	ALTRO	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	2,00	2,00	360	impianto non in utilizzo
C.A.G. V. Verga - V. Giusti RISC.	C.A.G. V. Verga - Giusti	ALTRO	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC	I	GAS	1,00	105,00	180	
C.A.G. V. Verga - V. Giusti RISC. Sala Azzurra	C.A.G. V. Verga - Giusti	ALTRO	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	3,00	3,00	180	
Sede P.M. C.so Europa 169	C.so Europa 169	UFFICI COMUNALI	climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	RISC + COND	I+E	En El	1,00	106,5/106,5	300	
Sede P.M. C.so Europa 169	C.so Europa 169	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	44,00	44,00	300	
Sede P.M. C.so Europa 169 Spogliatoi	C.so Europa 169 Spogliatoi	UFFICI COMUNALI	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Sede P.M. C.so Europa 169 centr operativa	C.so Europa 169	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	RISC + COND	I+E	En El	1,00	1,00	300	
Sede P.M. C.so Europa 169 centr operativa	C.so Europa 169	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	1,00	1,00	300	
Sede P.M. C.so Europa 169 locale CED CDZ	C.so Europa 169	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Sede P.M. C.so Europa 169 locale CED CDZ	C.so Europa 169	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Ufficio Sport CDZ V. Trecate	Piscina Molinello V. Trecate	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	RISC + COND	I+E	En El	1,00	1,00	300	
Ufficio Sport CDZ	Piscina Molinello V. Trecate	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	3,00	3,00	300	
Sportello del cittadino QUIC V. De Amicis	V. De Amicis 1	UFFICI COMUNALI	climat VRV	NP.CMO.01.00.0005	RISC + COND	I+E	En El	1,00	138/123,8	300	
Sportello del cittadino QUIC V. De Amicis	V. De Amicis 1	UFFICI COMUNALI	U.I. VRV Fan Coil	NP.CMO.01.00.0014	RISC + COND	I+E	En El	23,00	23,00	300	
Centro di Quartiere V. S. Ambrogio, 6	V. S. Ambrogio ,6 Passirana	ALTRO	Caldaia a GAS>35kW	NP.CMO.01.00.0002	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	70,00	360	
Centro di Quartiere V. S. Ambrogio, 6	V. S. Ambrogio ,6 Passirana	ALTRO	Fan-coil	NP.CMO.01.00.0012	RISC	I	da CT	18,00	18,00	180	
Media V. Tevere UTA Palestra	Media V. Tevere	SCUOLE SEC 1° SPORT	UTA > 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0010	RISC	I	da CT	1,00	1,00	180	
Campo Sportivo Lucernate Via Italo Calvino	V. I. Calvino	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	120,00	360	
Campo Sportivo Lucernate Via Italo Calvino	V. I. Calvino	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	2,00	2,00	360	
Casa Parco Fontanili RISC + CDZ	Parco Dei Fontanili Rho V. S. Martino	ALTRO	Mini VRV	NP.CMO.01.00.0006	RISC + COND	I+E	En El	1,00	18/15,5	300	
Casa Parco Fontanili RISC + CDZ	Parco Dei Fontanili Rho V. S. Martino	ALTRO	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	En El	2,00	2,00	360	
Casa Parco Fontanili ACS	Parco Dei Fontanili Rho V. S. Martino	ALTRO	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Materna V. S. Martino	Materna V. S. Martino	SCUOLE INFANZIA	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	200,00	360	impianto in conduzione ad altri fino a 08/02/2027
Elementare V. Tevere RISC.	Elementare V. Tevere	SCUOLE PRIMARIE SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	290,00	180	impianto in conduzione ad altri fino a 08/02/2027
Elementare V. Tevere Dirigente	Elementare V. Tevere, 13	SCUOLE PRIMARIE	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto conduzione ad altri fino a 15/05/2027
Elementare V. Tevere Dirigente	Elementare V. Tevere, 13	SCUOLE PRIMARIE	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto conduzione ad altri fino a 15/05/2027
Elementare V. Tevere DSGA	Elementare V. Tevere, 13	SCUOLE PRIMARIE	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto conduzione ad altri fino a 15/05/2027
Elementare V. Tevere DSGA	Elementare V. Tevere, 13	SCUOLE PRIMARIE	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto conduzione ad altri fino a 15/05/2027
Elementare V. Tevere Segreteria	Elementare V. Tevere, 13	SCUOLE PRIMARIE	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto conduzione ad altri fino a 15/05/2027
Elementare V. Tevere Segreteria	Elementare V. Tevere, 13	SCUOLE PRIMARIE	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto conduzione ad altri fino a 15/05/2027
Media V. Tevere RISC + A.C.S.	Media V. Tevere	SCUOLE SEC 1° SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	A2ACS	1,00	280,00	360	impianto in conduzione ad altri fino a 08/02/2027
MAST V. S. Martino RISC.	MAST V. S. Martino	ALTRO	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	A2ACS	1,00	150,00	180	impianto in conduzione ad altri fino a 08/02/2027

Destinazione Impianto	Ubicazione Centrale /impianto	TIPO UTENZA	Tipo impianto	Tariffa	Servizio	stagione attiva	Fornitore energia	Quantità	Pot. (kW) RISC/CLD o Numero	giorni attivazione	Note
MAST V. S. Martino Music room	MAST V. S. Martino	ALTRO	PdC	NP.CMO.01.00.0007	RISC	I	En El	1,00	1,00	180	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
MAST V. S. Martino Music room ACS	MAST V. S. Martino	ALTRO	Bollitore PdC	NP.CMO.01.00.0006	ACS	I+E	En El	1,00	1,00	360	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
MAST V. S. Martino Music room	MAST V. S. Martino	ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
MAST V. S. Martino Music room	MAST V. S. Martino	ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	3,00	3,00	120	impianto in realizzazione attivazione prevista 01/01/2026
Media Manzoni Via Pomè	Media Manzoni Via Pomè	SCUOLE SEC 1*	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	450,00	180	impianto in conduzione ad altri
Uffici Cimitero Capoluogo	C.so Europa, 200	UFFICI COMUNALI	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC + ACS	I+E	GAS	1,00	1,00	360	
Uffici Cimitero Capoluogo	C.so Europa, 200	UFFICI COMUNALI	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Uffici Cimitero Capoluogo	C.so Europa, 200	UFFICI COMUNALI	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND	E	En El	1,00	1,00	120	
Quadro pompe parcheggio V. S. Giorgio	Parceggio V.S. Giorgio	ALTRO	Split System	NP.CMO.01.00.0006	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Quadro pompe parcheggio V. S. Giorgio	Parceggio V.S. Giorgio	ALTRO	U.I. Split System	NP.CMO.01.00.0014	COND 360gg	I+E	En El	1,00	1,00	360	
Ex Scuola elem. V. De Amicis	Ex Scuola elem. V. De Amicis	SPORT	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC + ACS	I+E	NET	1,00	200,00	360	impianti dismessi
Ex Scuola elem. V. De Amicis UTA Spogliatoi	sotto spogliatoi Ex Scuola elem. V. De Amicis	SPORT	UTA < 5000 mc/h	NP.CMO.01.00.0009	RISC/COND/AE	I+E	da CT	1,00	1,00	360	impianti dismessi
Ex Scuola elem. V. De Amicis Palestra	Palestra Ex Scuola elem. V. De Amicis	SPORT	Aerotermi riscaldamento	NP.CMO.01.00.0011	RISC	I	da CT	2,00	2,00	180	impianti dismessi
Biblioteca Popolare V. De Amicis RISC.	Biblioteca Popolare V. De Amicis	UFFICI COMUNALI	SST TLR	NP.CMO.01.00.0001	RISC	I	NET	1,00	80,00	180	impianti dismessi
Ass. ex combattenti e c CC e dep c.a. comune	P.za Visconti, 24	ALTRO	Caldaia <35KW GAS	NP.CMO.01.00.0003	RISC	I	GAS	1,00	1,00	180	impianti dismessi