



Comune di Rho

Class.
Fasc. /2023
PEC

Assessorato
Lavori Pubblici Edifici, Protezione Civile, Innovazione e
Smart City, Illuminazione Pubblica

Emiliana Brognoli
Assessore

Al Consigliere Stefano Giussani
Al Consigliere Christian Colombo
p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Alla Segreteria Generale

Rho, 09 Marzo 2023

Oggetto: INTERROGAZIONE USCITE DI SICUREZZA AUDITORIUM PADRE REINA

In merito all'oggetto si precisa che questa amministrazione ha affidato ad un soggetto terzo il controllo periodico dei sistemi antincendio, d'illuminazione di emergenza e delle uscite di sicurezza degli stabili comunali, compresi i locali oggetto della presente interrogazione.

L'impresa con cadenza semestrale provvede a redigere, a valle del sopralluogo, una relazione circa il controllo effettuato.

A tal proposito si segnala che l'ultimo rapporto della società incaricata risale all' 8 febbraio 2023 e in quell'occasione è stato evidenziato esclusivamente un guasto ad un maniglione della porta n. 4, il quale è stato sostituito in data 01 marzo 2023.

La struttura tecnica con decorrenza 08 marzo 2023 ha provveduto a controllare e a lubrificare dette aperture di emergenza, che pertanto risultano idonee.

Si precisa che, per il monitoraggio delle manutenzioni, guasti e carenze, il Comune si avvale di un sistema informatico interno che raccoglie le segnalazioni inserite dai dipendenti dell'Ente, nel quale non risultano segnalazioni inerenti problematiche alle porte di sicurezza dell'edificio, per gli anni 2022/2023.

I migliori saluti.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Emiliana Brognoli